



GABINETES OTI / SOTS /SOTU

2000X1000X500 IP55
2000X2000X500 IP55

NORMATIVA

En el caso que las menores dimensiones del proyecto inmobiliario permitan la utilización de gabinetes, éstos tendrán un grado de protección mínimo IP55 y un grado IK 10 para ubicación exterior, e IP 33 y un grado IK 7 para ubicación en el interior.

Para uso del gabinete en exterior se recomienda:

- Uso de un techo para el gabinete
- Resguardo al momento de instalar al exterior por el aislante.

DESCRIPCIÓN

Gabinete SOTI, SOTS, SOTU, especificado en la norma técnica de corrientes débiles "Ley N° 20.808". El gabinete está construido en dos módulos los cuales se unen con pernería de 3/8 para formar la estructura.

Este lo constituyen dos chasis, tapas laterales, tapas posteriores, zócalo de 100mm y cuatro puertas de 2000x500mm, o dos puertas de 2000x1000, dependiendo de la exigencia del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en plancha de acero SAE 1020 en 2mm y 1,5mm de espesor.
- Plegado Maquinaria hidráulica y corte en Laser de corte CNC.
- Soldadura con terminación MIG.
- Limpieza y desoxidación.
- Aplicación de capa química (fosfatizantes, antióxidos y desengrase).
- Pintura en polvo electrostática, con curado en horno a 200°C.
- IP 55
- Interior considera placa de montaje.
- Rieles de regulación de placa.
- Color a RAL 7032.

ORDEN DE PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
P09173	GABINETE SOTI / SOTS /SOTU 2000X1000X500 IP55
P09174	GABINETE SOTI / SOTS /SOTU 2000X2000X500 IP55